

**BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC CỦA
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC THÁNG 07/2022**

Thời gian	Lưu lượng vào (m³/h)	Lưu lượng ra (m³/h)	Nhiệt độ (°C)	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	NH₄⁺ (mg/l)
01/07/2022	144,11	122,69	31,95	7,68	12,60	27,99	0,01
02/07/2022	158,58	121,58	31,22	7,59	7,27	27,38	0,03
03/07/2022	129,12	114,74	31,32	7,59	10,56	26,60	0,13
04/07/2022	147,92	107,88	31,65	7,64	11,00	26,72	0,78
05/07/2022	154,33	114,27	32,04	7,64	11,53	26,31	1,05
06/07/2022	141,86	112,57	32,49	7,61	19,31	25,81	0,24
07/07/2022	155,37	104,82	32,16	7,64	217,35	24,24	0,64
08/07/2022	164,90	134,78	32,60	7,63	14,35	24,74	0,05
09/07/2022	123,71	142,90	32,19	7,57	26,49	24,19	0,00
10/07/2022	145,28	138,11	31,51	7,49	31,18	24,07	0,00
11/07/2022	148,92	135,44	31,25	7,47	12,07	23,11	0,00
12/07/2022	124,53	136,34	31,73	7,51	6,96	23,16	0,30
13/07/2022	150,49	126,46	31,97	7,54	16,41	24,11	0,67
14/07/2022	152,18	130,72	32,22	7,62	53,68	25,32	0,72
15/07/2022	128,73	138,84	32,61	7,72	21,39	27,24	0,70

16/07/2022	126,56	127,98	32,93	7,82	24,33	28,52	0,61
17/07/2022	131,15	121,22	32,96	7,81	99,02	28,74	0,63
18/07/2022	130,89	135,33	32,89	7,84	73,69	28,53	0,72
19/07/2022	145,34	122,93	32,99	7,91	13,27	27,78	0,51
20/07/2022	147,13	134,60	32,35	7,79	12,06	27,89	0,35
21/07/2022	131,70	131,34	32,10	7,83	12,97	27,89	0,16
22/07/2022	151,28	126,54	32,07	8,11	15,50	29,13	0,36
23/07/2022	143,49	133,31	32,27	8,21	21,12	28,94	0,60
24/07/2022	112,38	123,78	32,44	8,18	97,01	28,97	0,62
25/07/2022	138,61	101,67	32,62	8,24	303,83	29,40	0,61
26/07/2022	147,82	129,94	32,65	8,24	15,72	29,14	0,57
27/07/2022	115,06	134,25	32,68	8,25	20,10	29,38	0,66
28/07/2022	149,95	107,71	32,76	8,35	25,42	33,09	0,84
29/07/2022	150,93	109,52	32,81	8,37	24,77	33,43	0,71
30/07/2022	113,17	112,99	32,86	8,36	26,08	30,98	0,57
31/07/2022	110,38	112,65	32,65	8,24	21,04	30,17	0,35
Giá trị giới hạn (QCVN 40: 2011/BTNMT, Cột B, hệ số Kq= 0,9, Kf= 1,0)	-	-	≤ 40	5,5-9	≤ 90	≤ 135	≤ 9

Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp